

2026年3月19日

各位

会社名 株式会社エスコン
代表者名 代表取締役社長 伊藤 貴俊
(東証プライム市場・コード 8892)
電話 03-6230-9308

名古屋市東区檀木町の新築工事現場における事故に関するお知らせ

3月18日午前8時20分頃、弊社が事業主として開発しております愛知県名古屋市東区檀木町の新築工事現場におきまして、事故が発生いたしました。

近隣住民の皆様、ならびに関係者の皆様には、多大なるご心配ご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

現時点で判明しております事故の概要は下記の通りです。

記

- 発生日時
2026年3月18日(水) 午前8時20分頃
- 発生場所
愛知県名古屋市東区檀木町1丁目11番 レ・ジェイド檀木町新築工事現場
- 事故状況
施工業者の工事関係者が、当該現場内にて準備作業中、鉄筋のガス圧接に使用するアセチレンガスボンベが転倒、破損して爆発が発生致しました。その後消防署の消火作業により、鎮火致しました。
午後3時30分頃に警察の実況見分が終了し、3月19日午前9時30分より消防署等の実況見分が行われております。
- 被害の状況
(1) 人的被害：爆発事故そのものによる負傷者はありません。消火作業中に作業員1名が体調不良となり、病院に搬送されましたが、軽傷と報告を受けております。
(2) 物的被害：現場設備等の被害状況につきましては、今後詳細に調査してまいります。建設中建築物の破損、周辺の建物等の破損が確認されております。
- 今後の対応
当社と致しましては、消防署等の実況見分結果や施工業者からの事態報告、再発防止策を検証し、工事の安全を確保していく所存です。また周辺の住民の皆様に対しては誠実に対応してまいります。

以上